

## ÇEŞİTLİ ORTAMLARDA ÖNERİLEN SES KRİTERLERİ

Hacim	NC	NR	(dBA)	Hacim	NC	NR	(dBA)
<b>Konutlar / Buildings</b>				<b>Camiler ve Okullar / Mosques and Schools</b>			
Villa tipi ev (kırsal alanda) Villa (at country site)	20-30	25	20-35	Camiler Mosques	20-30	20	25-35
Şehirde özel ev House (in city)	25-35	30	30-40	Kütüphaneler Libraries	30-40	30-42	35-45
Apartman daireisi Apartman Flat	30-40	30	35-45	Dersaneler Classrooms	30-40	35	35-45
<b>Hoteller / Hotels</b>				<b>Halk Kütüphanesi / Public Library</b>			
Odalar Rooms	30-40	25	35-45	Laboratuvarlar / Laboratories	35-45	35	40-50
Balo salonu Ball Hall	30-40	30	35-45	Dinlenme salonları Resting Rooms	35-50	35	40-55
Hoteller, Koridorlar, Lobi Corridors, Lobby	35-45	35	40-50	Koridorlar Corridors	35-50		40-55
Garaj Garage	40-50	45	45-55	Müze ve kütüphane Museum and Library	30-40	30-40	35-45
Mutfak, Çamaşırhane Kitchen, Laundry	40-50	40	45-55	Postane Post Office	35-45	30-40	40-50
<b>Hastaneler / Hospitals</b>				<b>Banka Bank</b>			
Hasta odası Patient Room	25-35	25	30-40	Tuvaletler Toilets	40-50	35-45	45-55
Ameliyathane Operation Room	30-40	30	35-45	<b>Lokanta, Kafeterya / Restaurants and Cafeterias</b>			
Koridorlar Corridors	30-45	30	35-45	Lokantalar Restaurants	35-45	35-45	40-50
Laboratuvarlar Laboratories	30-40	35	35-45	Barlar Bars	35-40	35-45	40-45
Lobi, bekleme salonu Lobby, Waitign Lounge	35-45	35	40-50	Gece Klüpleri Night Clubs	35-45	35-45	40-50
Banyo ve tuvaletler, Bathrooms and Toilest	40-50	40	45-55	Kafeteryalar Cafeterias	40-50	35-45	45-55
Konferans odası Halls and Conferance Rooms	25-35	30	30-40	<b>Alışveriş merkezleri / Shopping Centers</b>			
Yönetici ofisleri Managers Offices	30-40	35	35-45	Giyim, kuşam Clothe Stores	35-45	35	40-50
Genel ofisler General Offices	30-45	35	35-50	Katlı alışveriş (üst k.) Dep. Store (Up-Floors)	35-40	35	40-50
Kabul odaları Reception	30-45	30	35-50	Küçük dükkanlar Small Shops			
Açık ofisler Open Offices	35-45	35	40-50	Super marketler Supermarkets			
Koridorlar Corridors	40-60	35	45-65	<b>Spor Salonları / Gyms Sports Centers</b>			
Hesap merkezleri Account Offices	40-50		45-55	Bowling alanı Bowling Field	35-45	40	40-50
<b>Tiyatro ve Konser Salonları / Theatres and Concert Halls</b>				<b>Kapalı spor salonu Closed Gym</b>			
Konser salonu Concert Hall	15-25	20-25	20-30	Yüzme havuzu Swimming Pool	40-55	40	45-60
Ses kayıt stüdyosu Sond Recort Room	15-25	10-20	20-30	<b>Terminaler / Terminals</b>			
Tiyatro Theatre	25-30	20-25	30-40	Bilet satışı Ticket Sales	30-40	35	35-45
Çok amaçlı salonlar Multi Functional Halls	25-30	20-25	30-35	Bekleme salonları Waiting Lounges	35-50	35	40-55
Sinemalar Cinemas	30-35	25-35	35-40				
TV stüdyoları TV Studios	30-35	20-30	35-40				
Anfi tiyatrolar Amphitheatre	30-35	20-25	35-40				
Konferans salonu Conferance Hall	30-35	20-30	35-40				
Lobiler Lobbies	30-45		40-50				

NC: Noise criterion (USA) - [İzafi Ses Seviyesi (USA)]  
 NR: Noise rating (ISO) - [İzafi Ses Seviyesi (ISO - Avrupa)]  
 (dBA): Sound Pressure Level ( Ses Basınç Seviyesi)